

Sengeløse Vandværk  
Landsbygade 10  
2630 Taastrup  
Att.: Kaj Lykke Christensen

Rapportnr.: AR-19-CA-00867717-01  
Batchnr.: EUDKVE-00867717  
Kundenr.: CA0005567  
Modt. dato: 05.09.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Sengeløse Vandværk, ledningsnet Ved Kæret 13 - 106396 - V02002500 / 4169002591  
**Udtagningsadresse:** Ved Kæret 13, 2630 Taastrup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøveudtagning:** 05.09.2019 kl. 08:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S OD7  
**Analyseperiode:** 05.09.2019 - 09.09.2019

**Prøvemærke:** Køkkenhane

Lab prøvenr:	80671771	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Vandtemperatur	17.1	°C				DS/EN ISO 19458	A
Ledningsevne ved 20°C	900	µS/cm			15	DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)	A
Iltindhold	7.5	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A 15
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Høje-Taastrup Kommune , Kopimodtager drikkevand, Bygaden 2, 2630 Taastrup  
Sengeløse Vandværk , Rapport- og fakturamodtager, Landsbygade 10, 2630 Taastrup

09.09.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.